"Nemocnice Milosrdných bratří Brno - rekonstrukce pokojů 2.NP"

zařízení číslo	Název	typ	umístění	Množství vzduchu přiváděného	Množství vzduchu odváděného	externí tlak	ks	elektrický příkon jmenovitý	proud		napětí/ frekvence	napájecí kabel*	propoj. kabel*	chladicí výkon	Tlaková ztráta vody	Připojovací průměr Cu potrubí	Teplotní spád	Teplota přívodního vzduchu	Odvod kondenzátu	topný výkon	Tlaková ztráta vody	Připojovací průměr Cu potrubí	Teplotní spád	Teplota přívodního vzduchu	napájecí kabel	Hmotnost	doporučené napájení	doporučené ovládání	Akustický výkon ventilátorů	Akustický výkon Lw jednotky do okolí	účinnost rekuperátoru	ochrana motoru	poznámka
										jištění																							
				m3/h	m3/h	Pa		(kW)	(A)	(A)	(V/Hz)	mm2	mm2	(kW)	(kPa)	(DN)	(°C)	(°C)	(DN)	(kW)	(kPa)	(DN)	(°C)	(°C)		(kg)			(dB)	(dB)	(%)		
1.01	Chlazení/topení lužkového oddělení 2.NP	Mini VRV - (ve standardu RXYSQ12TY1)	Střecha				1	10,25		32,00	400			33,5						37,5						180	Si	MaR		76			- uložení venkovní jednotky osadit odporovým drátem (dodávka Si)
		- nástěnná chladící jednotka (ve standardu FXAQ25A)	2.NP				12	0,04			230			2,5														MaR					- kabelový ovladač dodávka
		- nástěnná chladící jednotka (ve standardu FXAQ32A)	2.NP				1	0,04			230			3,5														MaR					- kabelový ovladač dodávka