

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Název zadavatele: Nemocnice Milosrdných bratří, p. o.
Sídlo: Polní 553/3, 639 00 Brno
Zastoupený: Ing. Soňou Habrovcovou, ředitelkou nemocnice
IČO: 48512478

Veřejná zakázka: Realizace kamerového systému v areálu NMB Brno

Dotaz č. 1:

Vypsání kombinace parametrů je zjevně nastavená na proprietární technologie jediného výrobce (Dahua) a prakticky znemožňuje nabídku jiného, funkčně způsobilého řešení. Uvádíme namátkou:

- Rozlišení 2960 × 1668 px – specifické pro Dahua; běžné 5MP kamery mají rozlišení 2592 × 1944 (4:3) nebo 2560 × 1440 (16:9). Žádný renomovaný západní výrobce (Axis, Hanwha, Bosch, Mobotix) toto rozlišení nepoužívá.
- AI SSA (Scene Self-Adaptation) – proprietární technologie Dahua.
- ePoE (Enhanced Power over Ethernet) – opět technologie Dahua, jejíž požadavek automaticky eliminuje ostatní výrobce.
- ANPR kamery – požadavek na 2× RS-485, úhel 46,1° (Tele) a WDR 96 dB je mimo běžné standardy.

Všechny tyto požadavky jsou výrobkově specifické a nepřípustné.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nadále trvá na tom, že specifikace uvedená v zadávací dokumentaci není závazná na konkrétní značku. Jakýkoliv odkaz na produkty Dahua v technické dokumentaci nebo výkazu výměr je pouze referenčním technickým příkladem, nikoliv požadavkem na konkrétního výrobce. Zadavatel výslovně umožňuje nabídnout jakékoliv rovnocenné či lepší řešení. Nabídky obsahující jiné než referenčně uvedené výrobky, budou plně akceptovány. Předloží-li účastník rovnocenné či kvalitativně vyšší zařízení, bude takové řešení posuzováno jako zcela vyhovující.

Zadavatel přesto, z vlastní vůle, upravil některé požadavky na položky rozpočtu, aby umožnil účast v zakázce co nejširšímu okruhu dodavatelů. Upravený rozpočet zadavatel přikládá v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Upravené položky jsou v rozpočtu vyznačeny modrou barvou písma.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku a mění tak čl. 10.3 Zadávací dokumentace následovně:

Lhůta pro podání elektronické nabídky končí dne 04. 12. 2025 v 9:00 hod.

Ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Příloha:

- Rozpočet ve znění VZD č.4

V Brně dne 21. 11. 2025

Bc. Jan Forbelský

Vedoucí oddělení veřejných zakázek
a logistiky